

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

		CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
AMC 320 4612033		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗
AMC 420 4612035		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗
AMC 421 4610421		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗
AMC 422 4610422		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗
AMC 466 4610466		✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗

<sup>1</sup> Somente com uso do módulo de endereçamento MDE 320.

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

	CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102	
AME 320 4612032		✗	✓	✓	✗
AME c/ sirene 4612007		✗	✓	✓	✗
AME s/ sirene 4612008		✗	✓	✓	✗
AME 520 4612034		✗	✗	✗	✓
AME 521 4610521		✗	✗	✗	✓

intelbras

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

	CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
AME 522 4610522	✗	✗	✗	✓
AME 566 4610566	✗	✗	✗	✓
DFC 420 4613530	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
DTC 420 4613531	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
DFC 420 UN 4610424	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗

<sup>1</sup> Somente para utilização convencional, não realiza o endereçamento do ponto.

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

		CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
					
DTC 420 UN 4610423		✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
DFC 421 UN 4610424		✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
DTC 421 UN 4610426		✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
DFE 320 4613524		✗	✓	✓	✗
DTE 320 4613525		✗	✓	✓	✗

<sup>1</sup> Somente para utilização convencional, não realiza o endereçamento do ponto.

intelbras

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

		CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
					
DFE 520 4613528		✗	✗	✗	✓
DTE 520 4613529		✗	✗	✗	✓
DFL 3101 4613101		✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
DFL 3102 4613102		✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>
DFL 3103 4613103		✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>

<sup>2</sup> Com centrais endereçáveis é necessário um módulo de entrada para endereçamento e uma fonte de alimentação dedicada que faça o reset automático integrado ao sistema.

<sup>3</sup> Com as centrais da linha CIE é necessário um módulo de entrada para endereçamento e um módulo de saída para resetar a alimentação.

**intelbras**

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

	CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
				
	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>
	✗	✗	✗	✓
	✗	✗	✗	✓
	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>4</sup>
	✗	✓	✓	✗

<sup>4</sup> Para as sirenes somente para utilização na saída de sirene convencional, não utiliza endereçamento do ponto.

intelbras

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

	CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
MDI 520 4616645		✗	✗	✗
MIO 520 4616646		✗	✗	✓
IDL 520 4616644		✗	✗	✓
Fonte Slim 4611003		✓	✓	✓
FNA 520 4610103		✓	✓	✓

intelbras

# COMPATIBILIDADE

linha de detecção e alarme de incêndio

	CIC 4610099, 4610006, 4610007 e 4610012	Slim 4610080	INC 2000 4610003, 4610017 e 4610053	CIE 4610100, 4610101 e 4610102
RP 2000 4611004				
RP 520 4610104				

intelbras